

PO.ZUZ.5.4210.1106.2023.TI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) wykonanie drenaży francuskich (odcinki Dr1-Dr2, Dr2-Dr6, Dr7-Dr10) o przekroju prostokątnym 1000x500 mm o całkowitej długości 195,39 mb:

a) parametry drenażu - odcinek I Dr1-Dr2, Dr2-Dr6

- lokalizacja: działka nr ewid. 23/17, 23/20, 24/4, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x500
- rura drenarska DN 250 mm
- głębokość ok. 1,35-1,61 m
- długość 90,5 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr1 (studnia drenarska) | 250 | 5717834.31 | 6565001.84 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr2 (studnia drenarska) | | 5717818.41 | 6565010.23 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr3 (studnia drenarska) | | 5717810.48 | 6565013.04 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr4 (studnia drenarska) | | 5717800.22 | 6565015.17 | 23/17 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 5 | Dr5 (studnia drenarska) | | 5717765.56 | 6565014.04 | 24/4 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 6 | Dr6 (studnia drenarska) | | 5717747.09 | 6565009.79 | 23/20 | obręb 0013 Zduńska Wola |

b) parametry drenażu - odcinek II Dr7-Dr10

- lokalizacja: działka nr ewid. 407/3, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x500
- rura drenarska DN 250 mm

- głębokość ok. 1,18-1,22 m
- długość 104,89 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr7 (studnia drenarska) | 250 | 5717788.44 | 6564887.86 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr8 (studnia drenarska) | | 5717825.48 | 6564904.77 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr9 (studnia drenarska) | | 5717866.42 | 6564923.45 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr10 (studnia drenarska) | | 5717883.85 | 6564931.43 | 407/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |

2) wykonie drenażu francuskiego o przekroju prostokątnym 1000x800 mm o całkowitej długości 189,89 mb w miejscu istniejącego rowu

a) parametry drenażu - odcinek III

- lokalizacja: działki nr ewid. 331, 332, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie
- przekrój prostokątny 1000x800
- rura drenarska DN 500 mm
- głębokość ok. 1,10-1,31 m
- długość 189,89 mb

| Lp. | Oznaczenie | Średnica [mm] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Dr11 (studnia drenarska) | 500 | 5717564.70 | 6565013.41 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2 | Dr12 (studnia drenarska) | | 5717520.29 | 6565039.48 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3 | Dr13 (studnia drenarska) | | 5717475.35 | 6565064.64 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4 | Dr14 (studnia drenarska) | | 5717437.87 | 6565086.58 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 5 | Dr15 (studnia drenarska) | | 5717400.56 | 6565108.87 | 332 | obręb 0013 Zduńska Wola |

3) wykonie rowu otwartego (muldy chłonnej) o przekroju kołowym, o szerokości 1,5 m i głębokości 0,5 m wraz z dwoma przepustami PEHD Ø300 i kanałem deszczowym PEHD Ø400, na działkach nr ewid. 47/1, 48/1, 48/3, 48/4, 331, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie:

a) parametry rowu otwartego (muldy chłonnej)

- rów o przekroju kołowym (odcinkowym)
- szerokość rowu: 1,5 m
- głębokość rowu: 0,5 m
- spadek rowu: 1,1 %

| Lp. | Oznaczenie | Rzędna dna [m. n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Numer działki ewidencyjnej | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. | R1 | 179,32 | 5717501.64 | 6564711.18 | 48/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | R2 | 176,09 | 5717557.95 | 6565001.71 | 47/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |

b) parametry przepustów PEHD Ø300

| Lp. | Oznaczenie | Długość [m] | Rzędna dna [m n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Nr ewidencyjny działki | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. | P1-włot | 12 | 178,68 | 5717512.67 | 6564768.67 | 48/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | P2-wylot | | 178,56 | 5717514.94 | 6564780.45 | 48/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 3. | P3-włot | 18 | 177,54 | 5717532.58 | 6564871.00 | 48/3 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 4. | P4-wylot | | 177,35 | 5717536.02 | 6564888.67 | 48/4 | obręb 0013 Zduńska Wola |

c) kanału deszczowego PEHD Ø400

| Lp. | Oznaczenie | Rzędna dna [m n.p.m.] | Współrzędna X (układ 2000) | Współrzędna Y (układ 2000) | Nr ewidencyjny działki | Numer i nazwa obrębu ewidencyjnego |
|-----|------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. | K1 | 175,69 | 5717557.90 | 6565001.73 | 47/1 | obręb 0013 Zduńska Wola |
| 2. | K2 | 175,62 | 5717564.70 | 6565013.41 | 331 | obręb 0013 Zduńska Wola |

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych obejmuje działki nr ewid.:

48/1, 52/2, 48/2, 48/3, 52/5, 48/4, 48/5, 47/1, 51/2, 47/2, 76/2, 331, 97/2, 332, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 407/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/20, 24/5, 24/4, 23/17, obręb 0013 Zduńska Wola, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowski, woj. łódzkie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 65.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania, że z powodu konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności procesowych, przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się na dzień 18.03.2024 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ

administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

- do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
od dn. 01.02.2024
do dn. 15.02.2024
podpis: Z up. STAROSTY
Mirostawa Pazdyk
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Z UP. DYREKTORA

Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.