

PO.ZUZ.5.4210.1047.2023.AZ

## OBWIESZCZENIE

### Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja – w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.01.2014 r., znak: SR.6341.43.2013, w niżej wskazanym zakresie, tj.:

- a) pobór wód podziemnych z utworów górnej kredy w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w kategorii „B” w ilości  $Q = 39,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 12,7 \text{ m}$  (decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Oddział Geologii, z dnia 12.04.1967 r., znak: B.VI-731/271/67) z ujęcia w miejscowości Zapolice, gm. Zapolice, zlokalizowanego na działce nr 19-170, stanowiącej własność zakładu, za pomocą otworów studziennych o następujących parametrach: otwór nr 1: głębokość 60 m; wydajność eksploatacyjna –  $39 \text{ m}^3/\text{h}$ ; depresja 12,7 m; stratygrafia - kreda górna; otwór nr 2 (awaryjny): głębokość 60 m; wydajność eksploatacyjna –  $39 \text{ m}^3/\text{h}$ ; depresja 9,6 m; stratygrafia - kreda górna, dla potrzeb wodociągu zaopatrującego ludność wsi Zapolice, Świerzyny, Strońsko, Marcelów i Beleń, w ilości:  $Q_{h \max} = 27 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{śr.d}} = 160 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{r \max} = 93 \text{ 440 m}^3/\text{rok}$ ;
- b) wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (ścieki przemysłowe) do ziemi (rowu melioracyjnego) za pomocą wylotu o średnicy 110 mm i rzędnej 166,65 m n.p.m., zlokalizowanego w miejscowości Zapolice, na działce nr 19-170, w ilości:  $Q_{h \max} = 4 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $Q_{\text{śr.d}} = 4,5 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{r \max} = 1640 \text{ m}^3/\text{rok}$ , o następujących dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne – 35 mg/l; żelazo ogólne – 10 mgFe/l.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (ul. Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron w postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zapolicach oraz Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

**W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.**

Dyrektor  
Grzegorz Szewczyk  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. EL BUD Paweł Właźlak;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz 49 Kpa wg. odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.