



0.01	HOL I POCZEKALNIA	0.06	ODPADY MEDYCZNE
9,84 m ²	TERAKOTA	1,79 m ²	TERAKOTA
0.02	WC PRACOWNIKÓW	0.07	WC PACJENTÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
3,29 m ²	TERAKOTA	5,48 m ²	TERAKOTA
0.03	PRZEDSIÓNEK WC PRAC. ORAZ ANEKS PORZĄDKOWY	0.08	ANEKS SZATNIOWY PRACOWNIKÓW
2,15 m ²	TERAKOTA	1,83 m ²	TERAKOTA
0.04	GABINET GINEKOLOGICZNY/UROLOGICZNY	0.09	RECEPCJA I ARCHIWUM
18,37 m ²	WYKŁADZINA PVC	4,81 m ²	TERAKOTA
0.05	KABINA HIGIENY OSOBISTEJ	POW. UŻYTKOWA: 51,79 m ²	
4,22 m ²	TERAKOTA		

OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ OPRAWY WYPOSAŻONE W WKŁADY BATERYJNE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

- OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2x18W
- OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEŃ h<4m
- PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY p/t
- GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- OPRAWA LED 20W
- WYPUST TECHNOLOGICZNY
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE HERMETYCZNE
- WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ – TELEINFORMATYCZNEJ
- PODWÓJNE GNIAZDO RJ-45 KAT. 6
- PODŁĄCZYĆ TO ISTNIEJĄCEJ SZAFY W BUDYNKU SZPITALA
- OPRAWA LED 42W RASTER PARABOLICZNY
- OPRAWA LED 27W OPAL
- OPRAWA LED 24W

		ul. Łaska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola, tel./fax (43) 823 70 60, tel. 501 032 852, 501 512 534 email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl www.en-wip.pl;	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZORY			
OBIEKT: Projekt przebudowy byłych pomieszczeń socjalnych dla personelu obsługującego kolumnę transportu medycznego (w zespole pomieszczeń przylegających do garaży dla pojazdów sanitarnych ZSP) w celu dostosowania do potrzeb Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej ul. Królewska 32, 98-220 Zduńska Wola, dz. nr ewid. 18			
INWESTOR: Powiat Zduńskowski 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
RYSUNEK: Rzut parteru		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska	NR UPR.: 67/01/WŁ	DATA: 10.2016r.	NR RYS.: E1
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Borkiewicz	NR UPR.: LOD/0767/POOE/07		