



LEGENDA:

- proj. instalacja hydrantowa
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. instalacja wody ciepłej
- proj. instalacja wody cyrkulacyjnej
- PC pompa cyrkulacyjna V=0,163 m³/h, H=13 kPa
- MTCV wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny wersja A
- ZZ zawór zwrotny
- SA zawór odcinający
- SV4 zawór bezpieczeństwa 2115 3/4"
- FE zawór spustowy

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C.					
<b>"PROKON" S.C.</b>					
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR					
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25					
INWESTYCJA					
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli.					
OBIEKT					
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM DYDAKTYCZNYM 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 337, 334, 338, 339.					
TREŚĆ RYSUNKU					
ROZWINIĘCIE WODY ETAP II					
BRANŻA SANITARNA	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
	mgr inż. Jerzy Sobczak	113/91/Op.		07.2016	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:	BRANŻA SANITARNA
	mgr Zbigniew Kośniewski	205/88/Op.		07.2016	SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Schmolke		PODPIS:	DATA:	NR RYSUNKU S-1.2
				07.2016	