



Schemat ideowy - TR-K z rozmieszczeniem osprzętu



WIDOK TR-K
SZAFKA STALOWA, STOJĄCA, IP 54, COKÓŁ 100mm, GŁ. 400mm



ochrona od porażenia wg. PN-HD-60364
Sieć TN-C
Instalacja TN-S
połączenia wyrównawcze LgY 6mm²
wyłącznik różnicowoprądowy

Ochrona przed dotykiem pośrednim
samoczynne wyłączenie zasilania.

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C.					
"PROKON" S.C.					
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR					
POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25					
INWESTYCJA					
ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach".					
OBIEKT					
BUDYNEK KOTŁOWNI - ZADANIE III. 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27.					
TREŚĆ RYSUNKU					
IDEOWY SCHEMAT TR-K					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	STADIUM:
	mgr inż. Maciej Morzyk	OPL/0596/POOE/10		07.2016	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	BRAMA
	inż. Mirosław Bulik	79/89/Op		07.2016	INST. ELEKTRYCZNE
					SKALA
					1:100
OPRACOWAŁ			PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
				07.2016	E-2