

## Załącznik nr 3

### Wykaz elementów demontowanych i odtworzeniowych

#### I. Elementy demontowane – majątek UM Zduńska Wola

| L.p. | Ilość | Jednostka | Element                       | Uwagi |
|------|-------|-----------|-------------------------------|-------|
| 1.   | 9     | [szt]     | Oprawa oświetlenia ulicznego  |       |
| 2.   | 2     | [szt]     | Wysięgnik kątowy podwójny     |       |
| 3.   | 5     | [szt]     | Wysięgnik łukowy pojedynczy   |       |
| 4.   | 4     | [m]       | Kabel YKY 3x35mm <sup>2</sup> |       |

#### II. Elementy odtworzeniowe i wbudowywane – majątek UM Zduńska Wola

| L.p. | Ilość | Jednostka | Element  |  |
|------|-------|-----------|--|--|
| 1.   | 2     | [szt]     | Słup aluminiowy cylindryczny na fundamencie prefabrykowanym o wysokości 8m     |  |
| 2.   | 1     | [szt]     | Słup aluminiowy cylindryczny na fundamencie prefabrykowanym o wysokości 11m    |  |
| 3.   | 12    | [szt]     | Oprawa oświetlenia ulicznego LED 68W   |  |
| 4.   | 7     | [szt]     | Wysięgnik łukowy pojedynczy o wys. 1m / dł. 1m / kąt nachylenia 5°             |  |
| 5.   | 1     | [szt]     | Wysięgnik łukowy pojedynczy o wys. 1m / dł. 1,5m / kąt nachylenia 5°           |  |
| 6.   | 1     | [szt]     | Wysięgnik łukowy czteroramienny o wys. 1m / dł. 1m / kąt nachylenia 0°         |  |
| 7.   | 4     | [szt]     | Złącze bezpiecznikowe napowietrzne z wkładką topikową typu DII 6A gG           |  |
| 8.   | 3     | [kpl]     | Izolowane złącze kablowe z wkładką topikową typu D01 6A gG – komplet dla słupa |  |
| 9.   | 188   | [m]       | Kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> 0,6/1kV   |  |
| 10.  | 1     | [szt]     | Mufa kablowa YAKY 4x35mm <sup>2</sup> 0,6/1kV                                  |  |
| 11.  | 116   | [m]       | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 3x40mm  |  |
| 12.  | 75    | [m]       | Rura karbowana niebieska o średnicy zewnętrznej 75mm                           |  |