

Sieradz, dn. 26.06.2018r.

L. dz./ RM/JO/*3447* /2018



Starostwo Powiatowe
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Dotyczy: wydania warunków technicznych rozbudowy oświetlenia drogowego z istniejącej linii oświetleniowej oraz wymiany istniejących opraw - Zduńska Wola ul. Świerkowa, Łaska, Jodłowa, gm. Miasto Zduńska Wola.

W odpowiedzi na pismo firmy „BUDOVIA” sp. z o.o. sp.k. z dnia 18.06.2018r. (data wpływu: 20.06.2018r) dotyczące planowanej inwestycji związanej z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Zduńska Wola ul. Świerkowa gm. Miasto Zduńska Wola uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na wnioskowaną inwestycję wyłącznie w zakresie podłączenia do istniejącej linii oświetleniowej dodatkowego odcinka linii kablowej wraz z latarniami aluminiowymi - sztuk2, z zainstalowanymi na nich oprawami oświetleniowymi (zgodnie z planem sytuacyjnym) przy spełnieniu niżej wymienionych warunków.

1. Aktualnie napowietrzna linia oświetleniowa do której ma zostać podłączona planowana nowa linia kablowa zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Nowe Miasto 2, 3-0026.
2. Jako podstawowe i zalecane do stosowania rozwiązanie przyjęto kabel YAKY 4*35mm².
3. Administrator oświetlenia przyjmuje do wiadomości, że układ pracy sieci elektroenergetycznej nie zapewnia automatycznego wyłączenia napięcia w przewodzie, w przypadku jego opadnięcia na przewód oświetlenia.
4. Roboty związane z dobudową, podwieszeniem, eksploatacją, naprawą i demontażem przewodów i opraw oświetlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a w szczególności w przypadku porażenia prądem elektrycznym oraz posiadających odpowiednie uprawnienia „E”.
5. Roboty związane z zainstalowaniem, naprawą i demontażem przewodów i opraw oświetlenia na infrastrukturze elektroenergetycznej winny być wykonane zgodnie z technologią „Prac pod napięciem”, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach (jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa) – po wyłączeniu napięcia dla sieci 0,4 kV. W przypadku wystąpienia awarii na przewodzie oświetlenia, której usunięcie wymaga wyłączenia napięcia, Administrator oświetlenia zgłasza telefonicznie do dyspozytora Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym potrzebę wyłączenia napięcia w linii elektroenergetycznej, której

infrastruktura została wykorzystana do zainstalowania opraw lub przewodu oświetlenia, na której doszło do awarii. Wyłączenie napięcia realizowane jest przez służby energetyczne Rejonu Energetycznego niezwłocznie (tryb awaryjny) w terminie wzajemnie uzgodnionym w trakcie zgłaszania.

6. Oddział Łódź nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przewodu oświetlenia spowodowane przez gałęzie drzew. Każda ze stron odpowiada za zabezpieczenie własnych urządzeń przed uszkodzeniem przez gałęzie drzew. Przycinanie gałęzi drzew wchodzi w skład zabiegów eksploatacyjnych i powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami właściwych dla danej miejscowości wydziałów ochrony środowiska.
7. Dokumentację techniczną do budowy oświetlenia ulicznego należy wykonać zgodnie z PN-/E-5100 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – dla linii 0,4 kV”. N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi”, N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi na terenie Zakładu „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE”. **Dokumentację należy uzgodnić w RE Sieradz, przed podjęciem jakichkolwiek prac w sąsiedztwie naszych urządzeń.**
8. Zgłoszenie konieczności wykonania prac związanych z realizacją robót należy dokonać w siedzibie Rejonu Energetycznego Sieradz, w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98 na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków. Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie na podstawie uzgodnionego projektu.
9. Końcowe prace pomontażowe podlegają odbiorowi technicznemu przez RE Sieradz na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej, wraz z wypełnionym drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
- 10. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych stanowić będzie pozytywne uzgodnienie dokumentacji.**
- 11. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty niniejszego pisma.**
12. Wnioskodawca może złożyć w ciągu 14 dni od daty niniejszych warunków odwołanie do Dyrektora Rejonu energetycznego Sieradz w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 98.

W nawiązaniu do przedstawionego przez firmę „BUDOVIA” sp. z o.o. sp.k. projektu wymiany istniejących opraw oświetleniowych oraz wysięgników zlokalizowanych w miejscowości Zduńska Wola ul. Świerkowa, Łaska, Jodłowa, podwieszonych na konstrukcjach wsporczych PGE Dystrybucja S.A informujemy, że w związku z brakiem między stronami: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź a użytkownikiem - Urzędem Miasta Zduńska Wola podpisanej umowy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego nie widzimy możliwości wydania zgody na modernizację istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego. Sprawa wymaga uregulowania - korzystanie z istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego podwieszonych

na konstrukcjach wsporczych PGE Dystrybucja S.A. powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź umowami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Majątku Sieciowego w RE Sieradz. Sprawę prowadzi: Jarosław Opora, tel.: 043-8267237, e-mail: Jaroslaw.Opora@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Z poważaniem Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Sieradz

Dyrektor
Jadwiga Karolczak
wz Ryszard

Do wiadomości:

1. a/a.
2. „BUDOVIA” sp. z o.o. sp.k., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź.
3. Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Załączniki:

1. Zgłoszenie konieczności wykonania robót.
2. Zgłoszenie gotowości do odbioru, sprawdzenia.