

Znak sprawy: ZP. 272.1.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego oraz zestawów komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego” w ramach Części IV pn. "Zakup i dostawa zasilacza UPS dla Powiatu Zduńskowolskiego".
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zasilacza UPS . Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa, instalacja konfiguracja do siedziby Zamawiającego, spełniających minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej .
3. W ramach realizacji zamówienia Części IV wymaga się realizacji i dostawy:
 - 1) Zasilacz UPS – 1 komplet ,
4. Miejscem dostawy jest budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Królewska 10, 98 – 220 Zduńska Wola.

II. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia dla Części IV w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

III. Wymagania ogólne dla dostarczanego przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia dostarczony i uruchomiony w ramach niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
2. Dostarczany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów,
3. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania),
4. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z zaoferowanych produktów nie będzie stanowić naruszenia praw majątkowych osób trzecich,
5. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone do wycofania ze sprzedaży,
6. Określone przez Zamawiającego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia wymagania są

wymaganiami minimalnymi,

7. Podane długości okresów trwania gwarancji w poszczególnych opisach sprzętu są okresami minimalnymi.

System bezprzerwowego zasilania UPS – 1 komplet

Wymagane minimalne parametry techniczne:

UPS - System bezprzerwowego zasilania

Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt winien być podłączony do istniejącego systemu zasilania w styki zabezpieczeń trójfazowych na wejściu i wyjściu. Urządzenie winno posiadać możliwość płynnej regulacji prądu ładowania całego urządzenia tak aby można było zapewnić prąd ładowania całego urządzenia nie większy niż 3,5A. UPS należy dostarczyć do serwerowni na ul. Królewską 10 . UPS będzie zainstalowany w pomieszczeniu na parterze zlokalizowanego obok głównego wejścia do budynku. Wejście do budynku jest bezpośrednio z chodnika, nie ma schodów. Wymiar światła największych drzwi wynosi 120 cm szerokości.

Lp.	Nazwa	Opis minimalnych wymagań technicznych
1	Rodzaj zasilania we/wy	3/3 fazy
2	Moc pozorna	15000 VA
3	Moc rzeczywista	13500 Wat
4	Architektura UPSa	on-line, bypass serwisowy
5	Maks. czas przełączenia na baterię	0 ms
6	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	15 minut
7	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%	36 minut
8	Gwarancja	36 miesięcy Czas reakcji na zgłoszenie: reakcja na następny dzień roboczy Naprawa w miejscu instalacji