

Zduńska Wola, dn. 03.12.2020r.

Do  
wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli**”.

**Odpowiedzi na zapytania nr 1  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność obłożenia boiska obrzeżami osadzonymi na ławie betonowej z oporem? Obrzeża betonowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia piłkarzy np. przy przewróceniu się i uderzeniu głową. Nie pełnią żadnej pozytywnej funkcji i podrażają niepotrzebnie koszt inwestycji. Proszę o wycofanie się z tego zamierzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje konieczność obłożenia boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa, obrzeżami betonowymi 8x30x100 zgodnie z dokumentacją projektową. Obrzeża znajdują się poza strefą bezpieczeństwa okalającą płytę boiska.

WICESTAROSTA  
  
Wojciech Rychnik