

Zduńska Wola, dn. 01.12.2020r.

**Do
wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Zabezpieczenie sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej kolidującej z przebudową drogi powiatowej na odcinku Poręby – Piaski**”.

**Odpowiedzi na zapytania nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Do zabezpieczenia istniejących sieci wodociągowych zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne z materiału PP Sn8 i sn10.

Na rynku nie ma takich rur. Proponujemy dostępne rury osłonowe dwudzielne typu Arot A PS z materiału PEHD (w załączeniu), które są parametrami tożsame z wymaganymi i zgodne ze STWiOR.

Dostępne średnice i sztywność obwodowa:

1. A58PS sn16
2. A83PS sn6
3. A110PS sn5
4. A120PS sn6
5. A160PS sn10
6. A200PS sn10
7. A225PS sn10

Wnosimy o akceptację i zamianę przedmiotowych rur.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie materiału wykonania rur osłonowych dwudzielnych przewidzianych w projekcie do zabezpieczenia przewodów wodociągowych na rury równoważne. Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę rury spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby Zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom

postawionym w dokumentacji projektowej. Zaoferowane materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

WICESTAROSTA

Wojciech Rychlik