

Zduńska Wola dn. 17.12.2020 r.

**ZP.272.11.2020**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”,

### **Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 16.12.2020 r.**

Pytanie:

1. Zamawiający wymaga pracy urządzenia opartej na technologii osadu czynnego. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaprojektowania oczyszczalni w oparciu o złożę obrotowe tarczowe tak by zminimalizować koszty eksploatacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ przedmiot zamówienia obejmujący zaprojektowanie, w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej opartej o metodę osadu czynnego dostosowaną do ilości i jakości ścieków surowych, odprowadzającą ścieki oczyszczone spełniające normy jakości określone w przepisach. Zamawiający dopuszcza na etapie koncepcji projektowej przedstawienie dodatkowego wariantu modernizacji oczyszczalni ścieków opartego o urządzenie pracujące w oparciu o inną technologię niż osad czynny, dobrane do charakterystyki ścieków surowych, porównanie proponowanych urządzeń i technologii z dobranymi urządzeniami opartymi o technologię osadu czynnego, przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w SIWZ. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję projektową lub wariant wskazany w koncepcji o ile koncepcja będzie określała warianty modernizacji oczyszczalni.

WICESTAROSTA  
  
.....  
(podpis kier. Zamawiającego)